



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru/>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района  
Санкт-Петербурга

193024, Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50, тел. 602-14-96

Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50

01 марта 2018 г.

14 часов 00 минут

(Дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-25-31

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Груничева А.С., от 16.01.2018 года № 2-25-31

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка знания дошкольного образовательного учреждения, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 16 лит. Б

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатель объекта защиты:

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГА, "ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ", 191040, г.  
Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 16, лит. Б, ИНН 7825426547

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

" 26 " февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.  
" 01 " марта 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверки филиалом, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 4 часа

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна  
10 часов 00 минут 20 февраля 2018 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Зайнутдинов Марат Ринатович – инспектор отделения

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностная лиц), проводившего(-их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, инспекторов организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность эксперта/лица наименование экспертных организаций с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельства)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностным лицом для уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы (ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб) - правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 16, лит. Б.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен.

(указывается реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указывается реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранный обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1.	В пом. №43 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) установлено менее 2-х пожарных извещателей (установлен один извещатель)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна
2.	Для отделки стен в коридоре 2-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) применен материал (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход пом. №22 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна
4.	Помещение №71 2-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4 Ф3 от 22.07.2008 № 123- Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное) Свод правил СП 5.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна
5.	Помещение №72 2-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4 Ф3 от 22.07.2008 № 123- Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное) Свод правил СП 5.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна
6.	Помещение №123 2-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4 Ф3 от 22.07.2008 № 123- Ф3 «Технический	Заведующий ГБДОУ детский сад №25



	22.02.2017) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное) Свод правил СП 5.13130.2009	Центрального района СПб, Фишелева Софья Моисеевна
7.	Помещение №4 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м	пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева Софья Моисеевна
8.	Помещение №13 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м	пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева Софья Моисеевна
9.	Из коридора первого этажа (помещение №13 плана ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) в лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания двери и уплотнения в притворах	пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева Софья Моисеевна
10.	Из коридора первого этажа (помещение №52 плана ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) в лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания двери и уплотнения в притворах	пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева Софья Моисеевна
11.	Помещение №4 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м	пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009	Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева Софья Моисеевна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_

Отметка о применении технических средств: не применялся

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не составлялись.
4. Фототаблица: не составлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснение:

в предприятии и акты осмотра. Указание на нарушения вступило в силу после обращения к управлению и документальной фиксации, в установленном порядке (по итогам 2018г.)  
Зав. ТБМВЗ 028 Д.Ф. С.М. Филиппа

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание № 2-25-31/1/1 от 01.03.2018

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: устав организации, копии удостоверений об обучении ПТМ, акт очистки вентканалов, акт перезарядки огнетушителей

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зайнутдинов Марат Ринатович – инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 01 ” марта 20 18 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” марта 20 18 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)