



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 602-14-96

Предписание № 2-25-32/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА, "ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД
№ 25 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ", 191040, г. Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 16, лит. Б, ИНН 7825426547;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

России по г. Санкт-Петербургу, Груничева А.С., от 16 января 2018 года № 2-25-31

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 26 февраля по 1 марта 2017 года Зайнутдиновым Маратом Ринатовичем – инспектором
отделения ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
проведена плановая выездная проверка объекта защиты – Здание дошкольного образовательного
учреждения (высокий риск), расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 16, лит.
Б.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

проводящего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующей ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, Фишелевой Софией
Моисеевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В пом. №43 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) установлено менее 2-х пожарных извещателей (установлен один извещатель)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2019	

		безопасности», п. 13.3.2 СП 5.13130.2009		
2.	Для отделки стен в коридоре 2-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) применен материал (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.02.2019	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход пом. №22 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	01.02.2019	
4.	Помещение №71 2-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное) Свод правил СП 5.13130.2009	01.02.2019	
5.	Помещение №72 2-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное) Свод правил СП 5.13130.2009	01.02.2019	
6.	Помещение №123 2-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное) Свод правил СП 5.13130.2009	01.02.2019	
7.	Помещение №4 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м	пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.02.2019	
8.	Помещение №13 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м	пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.02.2019	
9.	Из коридора первого этажа (помещение №13 плана ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) в лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания двери и уплотнения в притворах	пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.02.2019	
10.	Из коридора первого этажа (помещение №52	пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.02.2019	

плана ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) в лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания двери и уплотнения в притворах			
11. Помещение №4 1-го этажа (план ПИБ № 78:31:1131:0:75:3 от 22.02.2017) расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м	пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в случае обоснованной невозможности выполнения отдельных положений нормативных документов по пожарной безопасности, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения ОНДПР
Центрального района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу



М.Р. Зайнутдинов

«1» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая ГБДОУ детский сад №26 Центрального района СПб, Фишелева София Моисеевна

«1» марта 2018 г.